

ACTUALISEREN RICHTLIJNEN BODEMBESCHERMING

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



*aanleg en inspectie van bodembeschermende
voorzieningen*

BARIM en vergunning Wm

- Voor benoemde activiteiten: algemene regels
- Bodembeschermende voorzieningen
 - Aanleg (vloeistofdichte) BBV kan of moet (brandstoftankstations) door erkend bedrijf.
 - Inspectie (vloeistofdichte) BBV moet door erkend bedrijf
- Ondergrondse tanks
 - Installeren/verwijderen en keuren van ondergrondse tanks moet door erkend bedrijf
- Vergunningseisen Wm volgens NRB
- Invulling erkenning in Regeling Bodemkwaliteit

Aanpassen normdocumenten

- **Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorzieningen: wordt BRL 7700**
 - Vervangt 7 oude BRL-en (BRL 2319, 2362, 2369, 2370, 2371, 2372 en 5262)
- **Inspectie van BBV: wordt AS 6700**
 - Vervangt CUR/PBV Aanbeveling 44 en WF 98 01/
- **Controle tanks en bijbehorend leidingwerk wordt AS 6800**
 - Vervangt 6 verouderde documenten (AP08 en KC-'s 102 t/m 106)

BRL 7700

Aanleg of herstel van vloeistofdichte voorziening

- Algemene eisen in BRL en 5 protocollen voor de specifieke materiaaltoepassingen
- Certificering voor aanleg en herstel.
 - Bewijs aanleg onder certificaat (BAOC)
 - Bewijs Herstel onder certificaat (BHOC)
- Uiterlijk 6 jaar na gecertificeerde aanleg volgt een inspectie (BARIM). Dit blijft zo, ook als er tussentijds een BHOC is afgegeven.

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen

- Algemene eisen voor inspectie op vloeistofdichtheid in Accreditatieschema AS 6700 en 4 protocollen op basis van de inspectietechnieken.
- Bewijsmiddel: rapport over geïnspecteerde voorziening. Indien wordt voldaan aan criteria met Verklaring Vloeistofdichte Voorziening
- Voor mobiele voorziening gelijke criteria.

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



AS SIKB 6800 Controle en herkeuring tank(opslag)installaties

- AS met 4 protocollen op basis van inspectieonderwerpen
- Keuringsaspecten gelijk als bij aanleg door installateur
- Nieuw:
 - controle micro-organismen onder- en bovengrondse tanks.
 - aarding (relatie PGS-en)
- Rapport jaarlijkse controle: resultaten metingen
- Rapport keuringen: inspectierapport met verklaring

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB



PLANNING BESLUITVORMING

- Ontwerp: vastgesteld 5 november 2010
- Ter inzage ontwerp: deze week t/m 31 december 2010
- Besluit 3 maart 2011
- EU-notificatie, opnemen in Rbk
- Gebruik mogelijk vanaf 1 april 2011
- Overgangsbeleid
 - Einde overgangstermijn 1 juli 2012 (oude documenten vervallen)

INSTRUMENTEN
VOOR EENVOUDIGER
EN BETER
BODEMBEHEER

SIKB

